株式会社GE　廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表

1.処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(焼却)

平成29年度

単位:t

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
産業廃棄物	燃え殻	4.4	9.7	12.2	2.3	－	6.2	6.6						41.2
	汚泥	293.1	466.7	340.3	573.5	358.3	433.9	401.7						2867.5
	廃油	46.4	54.2	43.3	41.5	117.2	74.0	120.4						497.2
	廃酸	8.2	2.8	8.7	10.0	1.6	12.9	8.4						52.6
	廃ｱﾙｶﾘ	292.7	237.5	223.8	310.0	243.6	224.1	308.0						1839.7
	混合廃棄物	433.7	640.4	639.4	586.8	644.5	493.7	685.2						4123.7
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	391.3	392.1	417.2	412.5	404.2	380.0	371.4						2768.7
	紙くず	36.3	57.5	39.3	45.7	53.4	51.8	53.6						337.6
	木くず	－	0.04	－	－	－	－	－						0.04
	繊維くず	－	－	－	－	－	－	－						0.0
	動植物性残さ	240.1	225.8	171.4	253.6	191.1	197.7	205.4						1485.0
	ｺﾞﾑくず	－	－	－	－	－	－	－						0.0
	金属くず	－	－	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1						0.4
	ｶﾞﾗｽくず	3.3	1.8	1.8	2.5	2.3	1.8	3.8						17.2
特別管理 産業廃棄物	感染性産業廃棄物	728.6	754.4	748.6	771.1	768.8	741.1	836.1						5348.8
	汚泥	5.4	－	－	0.4	－	－	－						5.8
	廃油	10.7	7.4	11.5	21.0	12.1	9.3	15.1						87.2
	廃酸	0.5	0.8	1.3	0.3	0.1	0.06	0.6						3.7
	廃ｱﾙｶﾘ	0.1	0.1	1.4	0.2	2.6	3.3	0.7						8.4
	廃PCB等	0.6	－	2.6	－	11.3	8.1	35.9						58.5
	PCB汚染物	2.3	－	－	－	－	－	－						2.3
	PCB処理物	－	－	－	－	－	－	－						0.0
その他	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類混合	1031.8	983.5	1113.3	938.9	632.4	673.7	1163.7						6537.3
合計		3529.7	3834.7	3776.0	3970.4	3443.6	3311.9	4216.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26082.8

株式会社GE　廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表

2.冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			平成29年								平成30年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日	－	5/1～5/11	－	7/27～7/31	8/1～8/9	9/16～18	－					
	2号炉	月/日	4/9～4/16	－	－	7/1～7/10	－	9/16～24	－					
排ガス処理設備	1号炉	月/日	－	5/1～5/11	－	7/27～7/31	8/1～8/9	9/16～18	－					
	2号炉	月/日	4/9～4/16	－	－	7/1～7/10	－	9/16～24	－					

平成29年度

【排ガスの分析結果】

公開規定項目	排ガス：1年に6回以上、ダイオキシン類：1年に1回以上
採取位置	別紙の通り

採取した年月日										
				1号炉	5月17日	7月18日	9月11日			
				2号炉	5月17日	7月18日	9月11日			
測定結果が得られた日				1号炉	6月9日	8月1日	9月25日（ダイオキシン類） 9月26日（排ガス）			
				2号炉	6月9日	8月1日	9月25日（ダイオキシン類） 9月26日（排ガス）			
測定項目		単位	堺市協定値							
ばい煙濃度	ばいじん	g/m^3	0.04	1号炉	0.001	0.005未満	0.005未満			
				2号炉	0.002	0.004	0.024			
	窒素酸化物	ppm	50	1号炉	1未満	5	9			
				2号炉	6	21	2			
	塩化水素	ppm	65	1号炉	12	5	1			
				2号炉	6	5	3			
	硫黄酸化物	ppm	55	1号炉	1未満	1未満	1未満			
				2号炉	1未満	1未満	1未満			
ダイオキシン類		$ng\text{-}TEQ/m^3$	0.1	1号炉			0.0042			
				2号炉			0.016			
PCB		mg/m^3N	0.01	2号炉						