



# 株式会社GE 廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表

## 2.冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日		平成29年										平成30年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉 月/日	-	5/1~5/11	-	7/27~7/31	8/1~8/9								
	2号炉 月/日	4/9~4/16	-	-	7/1~7/10	-								
排ガス処理設備	1号炉 月/日	-	5/1~5/11	-	7/27~7/31	8/1~8/9								
	2号炉 月/日	4/9~4/16	-	-	7/1~7/10	-								

## 平成29年度

【排ガスの分析結果】

公開規定項目		採取位置		採取した年月日		測定結果が得られた日		測定項目		単位	堺市協定値	ばい煙濃度		ダイオキシン類	PCB		
排ガス:1年に6回以上、ダイオキシン類:1年に1回以上		別紙の通り		1号炉	5月17日	7月18日	1号炉	6月9日	ばいじん	g/m <sup>3</sup>	0.04	1号炉	0.001	0.005未満	1号炉	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.1
				2号炉	5月17日	7月18日	2号炉	6月9日	窒素酸化物	ppm	50	1号炉	0.002	0.004	2号炉		
									塩化水素	ppm	65	2号炉	1未満	5	1号炉		
									硫黄酸化物	ppm	55	2号炉	6	21	2号炉		
												1号炉	12	5	1号炉		
												2号炉	6	5	2号炉		
												1号炉	1未満	1未満	1号炉		
												2号炉	1未満	1未満	2号炉		
												2号炉			2号炉		